

Приложение №2

к Договору № _____ от _____ 2012г. на поставку Фильтра натрий-катионитный параллельно-точный первой ступени ФИПа I-1,5-0,6 Na с ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и обвязки по фронту фильтра.

Таблица параметра и размерности фильтра

№ п/п	Наименование параметра и размерность	ФИПа I-1,5-0,6 Na
1.	Габаритные размеры: Диаметр, мм Высота Н, мм Ширина L, мм L, мм	1500 4000 2045 2035
2.	Давление, МПа Рабочее Пробное гидравлическое	0,6 0,9
3.	Температура, °С	40
4.	Емкость корпуса, м ³	5,32
5.	Производительность, м ³ /ч	50
6.	Фильтрующая загрузка: Высота, м Объем, м ³	2,0 1,6
7.	Масса, т: сульфоугля при $\gamma=0,65-0,7$ т/м ³ катионита КУ-2 при $\gamma=0,71$ т/м ³	2,3-2,48 2,52
8.	Масса конструкции фильтра, т	1,57