

**Комплектовочная ведомость**  
**Фильтр натрий-катионитный первой ступени**  
**ФИПа I-1,5-0,6 На с ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и обвязки по**  
**фронту фильтра**

№ п/п	Наименование конструкций находящихся  в месте	Кол- о, шт.
1	Фильтр натрий-катионитный первой ступени ФИПа I-1,5-0,6 На с ВРУ и НРУ, комплектом арматуры и обвязки по фронту фильтра	1
2	Корпус фильтра (ст.3 толщ. 8 мм)	1
3	Верхнее распределительное устройство (лучевого типа с верстиями) из ст. 3	1
4	Нижнее распределительное устройство лучевого типа с аэртмассовыми колпачками ВТИ-К	1
5	Корыто пробоотборника	1
6	Труба вертикальная Ø 89 мм L=5,0 м в сборе с отводами и фланцами	1
7	Тройник нижний труба Ø 89 мм с отводами и фланцами	1
8	Труба для спуска воздуха Ø 22 L=3,5 м	1
9	Трубы отбора проб Ø 22 мм L=1,5 м	2
10	- паспорт на фильтр - манометр ДК-100 черт. 1 класс 2,5 Ру-1,0 МПа ГОСТ 8625-  - кран муфтовый для манометра Ру 1,6 МПа Ду 15 - задвижка Ду 50 чугунная клиновая с выдвигным пинделем Ру-1,0 МПа 30ч6бр - задвижка Ду 80 чугунная клиновая с выдвигным пинделем Ру-1,0 МПа 30ч6бр - кран шаровой Ду 15 - держатель (уголок 25x25) пробоотборника - болт М 16x50 - болт М 16x70 - гайка М 16	1  3 2  1  5 3 1 8 24 24